

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 074 DEL  
02 FEB. 2022


Oggetto: presa d'atto, approvazione e adozione della rielaborazione del Documento di Valutazione del Rischio Incendio e del Piano di Emergenza Interno del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio e contestuale presa d'atto della rielaborazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio e della Programmazione dei lavori antincendio per completamento richiesta SCIA Antincendio, ai sensi del D.Lgs n° 81/2008 - D.M. 10.03.1988 - D.M. 18.09.2002 - D.M. 19.03.2015.

Il Commissario Straordinario, Dr. Domenico Sperli, nominato con D.C.A. n. 06 del 08/01/2021, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.


STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Area Programmazione e Controllo.

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e di legittimità dell'atto resa dal Responsabile del procedimento designato nonché dal Direttore del Dipartimento Area Programmazione e Controllo, si propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento  
R.S.P.P. Dr. Antonio Frontera



Il Direttore del Dipartimento  
Area Programmazione e Controllo  
Dott.ssa Angelina RIZZUTI



## PREMESSO

CHE, le disposizioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81 e, s.m.i. costituiscono attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, *"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo;

CHE, rientra tra le competenze del soggetto titolare del rapporto di lavoro (Datore di Lavoro) e dunque, in questo caso, del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, porre in essere, ai sensi del D.Lgs n° 81/2008 e, s.m.i., le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di pertinenza di questa A.S.P.;

CHE l'art. 17 del D.Lgs n° 81/2008 e, s.m.i. prevede anche, come obbligo del Datore di Lavoro non delegabile la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), all'interno del quale viene predisposto un "organigramma aziendale", inteso come valido strumento per individuare tutti i soggetti coinvolti nell'interazione lavorativa, il modo in cui sono collegati, come vengono collocati nell'insieme e come si devono relazionare gli uni con gli altri;

CHE, l'art. 29, comma 3, del D.Lgs n° 81/2008 e, s.m.i., che prevede l'obbligo di rielaborare la valutazione del rischio in occasione di *"modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza della salute e sicurezza dei lavoratori..."* e pertanto di aggiornare le misure di prevenzione e di rielaborare il documento di valutazione dei rischi;

ATTESO CHE, il datore di Lavoro pro-tempore dell' A.S.P. di Crotone con emissione luglio 2009 attraverso la società "Leonardo Sistemi S.r.l." (Determina n° 1290 del 29.09.2008), ha elaborato e redatto il Documento di Valutazione di tutti i Rischi del Presidio Ospedaliero e di tutte le strutture territoriali afferenti all'A.S.P.;

CHE, lo stesso D.V.R. è stato in parte rielaborato dal datore di Lavoro pro-tempore dell' A.S.P. di Crotone con emissione 2017/2019, attraverso convenzione Consip S.p.A. che, con il R.T.I. composto da EXITone S.p.A. (Capogruppo) e Studio Alfa S.r.l., affidando i servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 81/2008 e, s.m.i. e attraverso la stipula della Convenzione, il Fornitore, ovvero sia il R.T.I., si è impegnato a prestare i servizi in favore delle Amministrazioni Contraenti che hanno interesse ad aderire alla Convenzione, mediante l'emissione degli Ordinativi Principali di Fornitura (OPF) e di conseguenza l'A.S.P. di Crotone ha aderito con Determina n. 345 del Dipartimento Area Amministrativa Ufficio A.B. e S. del 06.03.2017;

CHE, con Delibera n° 437 del 21.07.2021, il Commissario Straordinario dell'A.S.P. di Crotone ha conferito l'incarico professionale di R.S.P.P. al Dr. Antonio FRONTERA a seguito di avviso pubblico;

CHE, con Delibera n° 556 del 13.09.2021, il Commissario Straordinario dell'A.S.P. di Crotone ha designato gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Aziendali;

CHE, in data 03.08.2021 con prot. n° 33960 il Direttore Amministrativo dell'A.S.P. di Crotone, ha richiesto al Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione e al Responsabile Tecnico Sicurezza Antincendio, di voler procedere alla realizzazione delle attività conseguenti all'aggiornamento del Documento di Valutazioni dei Rischi Incendio e del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA), con precipuo riferimento al cappotto termico installato presso il Presidio Ospedaliero di Crotone;

CHE, in data 13.10.2021 con prot. n° 43597 il R.S.P.P. ed il R.T.S.A., conformemente alla succitata richiesta, hanno consegnato al Datore di Lavoro i seguenti documenti:

- Documento di Valutazione del Rischio Incendio riferito al Presidio Ospedaliero di Crotone, redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs n° 81/08 e, s.m.i. - D.M. 10.03.1998 - Emissione n° 03 del 13.10.2021;
- Piano di Emergenza Interno (P.E.I.) redatto ai sensi del D.Lgs n° 81/08 e, s.m.i. - D.M. 10.03.1998, riferito al Presidio Ospedaliero di Crotone - Emissione n° 03 del 13.10.2021;
- Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (S.G.S.A.) riferito al Presidio Ospedaliero di Crotone - Emissione n° 1 del 13.10.2021;
- La programmazione dei lavori antincendio (emissione del 13.10.2021) di cui al D.P.R. n° 151/2011 per il completamento della SCIA Antincendio, riferito al Presidio Ospedaliero di Crotone.

VISTI, gli Articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs n° 81/2008 e, ss.mm.ii.; il D.M. 10.03.1998; l'Allegato III del D.M. 19.03.2015; il Titolo V del D.M. 18.09.2002;

VISTO, il Regolamento Aziendale relativo alla delega di funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del datore di lavoro e modalità operative, approvato con Delibera n° 123 del 29.03.2017 e, s.m.i.;

VISTA, la normativa vigente in materia;

VISTO, il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

#### PROPONE

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

- Prendere atto, approvare e adottare la rielaborazione del Documento di Valutazione del Rischio Incendio e il Piano di Emergenza Interno del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio, contestualmente si prende atto della rielaborazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio e della Programmazione lavori antincendio per completamento richiesta SCIA Antincendio, ai sensi del D.Lgs n° 81/2008 - D.M. 10.03.1988 - D.M. 18.09.2002 - D.M. 19.03.2015;
- **Dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **Autorizzare**, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ad archiviare il Documento di Valutazione del Rischio Incendio ed il Piano di Emergenza Interno del Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio, su supporto informatico, così come previsto dal D.Lgs n° 81/2008;
- **Provvedere**, alle attività finalizzate a dare massima diffusione al presente provvedimento;

- **Incaricare** le strutture competenti dell'A.S.P. di Crotone dell'esecuzione del presente provvedimento;
- **Dare** mandato all'Ufficio Affari Generali di trasmettere il presente provvedimento a tutti gli uffici aziendali interessati, compresa la Direzione Medica di Presidio.

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportato e trascritto.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario Aziendale.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

#### DELIBERA


di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come formulata dal Responsabile della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo  
Avv. Francesco Masciari




---

Il Direttore Sanitario Aziendale  
Dr. Giuseppe Panella



---

Il Commissario Straordinario  
Dr. Domenico Sperli



---

UFFICIO AFFARI GENERALI  
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 02 FEB. 2022 con protocollo n. 016

Il Responsabile del procedimento

.....

Il Direttore U.O.C. <sup>FF</sup>  
Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Anna Giordano

\_\_\_\_\_

**PRESIDIO OSPEDALIERO  
"SAN GIOVANNI di DIO"  
CROTONE, Largo Bologna**

**Documento di Valutazione  
del Rischio Incendio**

Rev.	<b>03</b>
Data	Ott. 21
1	

# DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

(ex art. 46 D.Lgs n° 81/2008 e, s.m.i. e D.M. 10.03.1998)

**Azienda:**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
di CROTONE**

**Sede Legale:**

**Via Mario Nicoletta - Centro Direzionale "Il Granaio"**

**Sede Operativa:**

**Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio  
Via Largo Bologna Crotone**



Rev.	Motivazione	Data
01	Emissione	15/11/2017
02	Emissione	25/06/2018
03	Emissione	13/10/2021

ASP Crotone  
Protocollo Generale  
N. 0043597 del 13/10/2021



<b>PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIOVANNI di DIO" CROTONE, Largo Bologna</b>	<b>Documento di Valutazione del Rischio Incendio</b>	Rev.	<b>03</b>
		Data	Ott. 21
		<b>2</b>	


**Art. 28/ 2° comma, D.Lgs n° 81/08 e, s.m.i.**

Il Documento di Valutazione del Rischio, viene sottoscritto da:

  
**Il R.S.P.P.**  
Dr. Antonio FRONTERA




**Il R.T.S.A.**  
P.I. Nicola ANGOTTI



**Il Delegato di Funzioni del P.O.**  
Dott. Lucio COSENTINO



**Il Datore di Lavoro  
Commissario Straordinario**  
Dott. Domenico SPERLI

  
**A.S.P. DI CROTONE**  
**Il Commissario Straordinario**  
**Dr. Domenico SPERLI**

PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIOVANNI di DIO" CROTONE, Largo Bologna	PIANO DI EMERGENZA PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIOVANNI DI DIO" AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE	Rev.	03
		Data	Ott. 21
		1	

# PIANO DI EMERGENZA INTERNO PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIOVANNI DI DIO"

(D.M. 10 marzo 1998)

**Azienda:** AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
di CROTONE

**Sede Legale:** Via Mario Nicoletta - Centro Direzionale "Il Granaio"

**Sede Operativa:** Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio  
Via Largo Bologna Crotone



ASP Crotone  
Protocollo Generale  
N. 0043597 del 13/10/2021



Rev.	Motivazione	Data
01	Emissione	06/11/2017
02	Emissione	25/06/2018
03	Emissione	13/10/2021

PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIOVANNI DI DIO" CROTONE, Largo Bologna	PIANO DI EMERGENZA PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIOVANNI DI DIO" AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE	Rev.	03
		Data	Ott. 21
		2	

Il presente documento viene sottoscritto da:



**Il R.S.P.P.**  
Dr. Antonio FRONTERA




**Il R.T.S.A.**  
P. F. Nicola ANGOTTI



**Il Delegato di Funzioni del P.O.**  
Dott. Lucio COSENTINO



**Il Datore di Lavoro  
Commissario Straordinario**  
Dott. Domenico SPERLI'



**A.S.P. DI CROTONE**  
Il Commissario Straordinario  
**Dr. Domenico SPERLI**

A.S.P. DI CROTONE	Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (S.G.S.A.) Presidio Ospedaliero	Rev.	01
		Data	01/10/21
		1	

# SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (S.G.S.A.) PRESIDIO OSPEDALIERO A.S.P. DI CROTONE

(Allegato III del D.M. 19.03.2015 – Titolo V del D.M. 18.09.2002)

<u>Azienda:</u>	<b>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di CROTONE</b>
<u>Sede Legale:</u>	<b>Via Mario Nicoletta - Centro Direzionale "Il Granaio"</b>
<u>Sede Operativa:</u>	<b>Presidio Ospedaliero Via Largo Bologna</b>
<u>Alla c.a.</u>	<b>Direttore Generale Dott. Domenico Sperli Direttore Medico di Presidio Dott. Lucio Cosentino</b>



Rev.	Motivazione	Data
00	Emissione	28/06/2018
01	Emissione	13/10/2021



<b>A.S.P. DI CROTONE</b>	<b>Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (S.G.S.A.) Presidio Ospedaliero</b>	<b>Rev.</b>	<b>01</b>
		<b>Data</b>	<b>Ott./21</b>
		<b>2</b>	

Il presente Documento viene sottoscritto da:

**I I R. T. S. A.**  
P.I. Nicola ANGOTTI




**I I R. S. P. P.**  
Antonio FRONTERA




A.S.P. DI CROTONE	Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (S.G.S.A.) Presidio Ospedaliero	Rev.	01
		Data	Ott./21
		3	

### INDICE

<b>ALLEGATI</b> .....	3
DEFINIZIONI .....	3
PREMESSA .....	4
INQUADRAMENTO NORMATIVO .....	4
OGGETTO DEL DOCUMENTO .....	5
DESTINAZIONE D'USO ATTUALE.....	5
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE.....	6
NORMATIVA DI RIFEERIMENTO .....	6
PROGRAMMAZIONE .....	6
ADEGUAMENTO AL PROGETTO APPROVATO .....	7
STRUTTURA DEL DOCUMENTO .....	8
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERICOLI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ .....	9
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (ART.15) .....	9
MISURE PER L'ESODO DI EMERGENZA (ART. 16) .....	11
AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO (ART.17).....	14
MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L'INCENDIO (ART.18) .....	17
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (ART.19) .....	18
INFORMAZIONE E FORMAZIONE (ART.20) .....	19
DETERMINAZIONE DEGLI ADDETTI ANTICENDIO .....	19
ADDETTI DI COMPARTIMENTO.....	19
TOTALI ADDETTI DI COMPARTIMENTO .....	20
SQUADRA ANTINCENDIO AGGIUNTIVA .....	20
SEGNALETICA DI SICUREZZA E ISTRUZIONI DI SICUREZZA (ART.21) .....	21
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA .....	21
NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO .....	21
DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO .....	22
DEFINIZIONE DELLE FIGURE E DEI RUOLI.....	22
LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA .....	25
LA SICUREZZA DELLE SQUADRE DI SOCCORSO .....	26
CRONOPROGRAMMA E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI .....	27
MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI PROTEZIONE .....	27
IL CONTROLLO OPERATIVO DELLE SUCCESSIVE FASI DI ADEGUAMENTO.....	28
LA GESTIONE DELLE MODIFICHE .....	28
CONTROLLO E REVISIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE.....	28
REVISIONI DEL DOCUMENTO	

A.S.P. DI CROTONE	Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (S.G.S.A.) Presidio Ospedaliero	Rev.	01
		Data	Ott./21
		4	

#### ALLEGATI

- Organigramma aziendale sicurezza antincendio
- Check list (controllo estintori, idranti, porte REI, vie di esodo, uscite di sicurezza, armadi DPI, bombole, impianto elettrico)
- Istruzioni operative utilizzo bombole per gas medicinali e tecnici
- Modulo di designazione addetti antincendio di compartimento
- Modulo di designazione addetti antincendio squadra aggiuntiva
- Elenco Addetti Antincendio
- Istruzione di sicurezza
- Modulo segnalazione: mancato incidente - eventi effettivamente accaduti - principio di incendio - comportamenti pericolosi - mancato infortunio
- Procedura disabili
- Determinazione degli addetti di compartimento e degli addetti antincendio
- Piano emergenza ed evacuazione incendio Rev.01 del 25 giugno 2018 RSPP Ing. Giuseppe Cutri

#### DEFINIZIONI

- COMANDO: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente;
- VV.F.: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- C.P.I.: Certificato di Prevenzione Incendi ex art. 16, comma 1, del D.Lgs. n.139 del 08/03/2006;
- S.G.S.A.: Sistema di Gestione della Sicurezza finalizzato all'adeguamento Antincendio delle attività sanitarie ex punto 42, lett. a, del titolo V di cui all'allegato III del D.M. 19/03/2015;
- R.T.S.A.: Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio ex artt. 2 e 3 del D.M. 19/03/2015, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011;
- S.P.P.: Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 31 del D.Lgs. 81/2008;
- R.S.P.P.: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ex art. 32 del D.Lgs. 81/2008.

**Note: Nell'attesa del completo adeguamento del Presidio Ospedaliero di Crotone alle norme di prevenzione incendi, secondo i progetti approvati e in via di approvazione presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone, il presente Piano di Emergenza Incendio è stato elaborato tenendo presente l'attuale situazione strutturale, impiantistica nonché la dotazione di attrezzature e di dispositivi disponibili.**

***Per assicurare l'adeguata diffusione del presente documento è opportuno che la Direzione Generale provveda a trasmetterlo alla Direzione Medica di presidio, ai Direttori di Dipartimento, ai Responsabili delle Unità Operative, ai Responsabili dei Servizi, affinché mantengano alta l'attenzione ai pericoli trattati nel presente documento.***



S. SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

A.S.P. DI CROTONE	Gestione della Sicurezza Antincendio (Situazione STEP VVF) Presidio Ospedaliero	Rev.	01
		Data	Ott./21
			1

Crotone 9 giugno 2021

Spett.le ASP CROTONE

via Mario Nicoletta  
88900 CROTONE

Alla c.a. del Direttore Generale Dott. Domenico Sperli

P.c. Direttore Medico di Presidio Dott. Lucio Cosentino

**Oggetto:** Programmazione lavori per conferimento incarico professionale esterno con delibera n. 142 del 20.04.2016 per l'attivazione delle procedure di Prevenzione Incendi secondo il nuovo D.M. 19.03.2015 a seguito del DPR 151/2011 per il Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio. Con la presente inoltro programmazione degli Step di adeguamento secondo il decreto ministeriale 19/3/2015 recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18/9/2002", pubblicato nella G. u. n. 70 del 25/3/2015 entrato in vigore alla data del 24/04/2015, sono stati chiariti gli obblighi per le strutture sanitarie di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi in ottemperanza a quanto disposto dal DPR 151/2011 secondo le procedure di cui al DM 07/08/2012.

Leggiera l'obbligo degli aggiornamenti stabiliti dal legislatore attraverso un percorso con scadenze differenti ed in relazione alle tipologie sanitarie riguardano le seguenti nostre attività:

- attività 68.5.C** strutture che erogano servizi in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno con oltre 100 posti letto secondo il D.P.R. 151/2011), esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 18/9/2002;
- Attività 68.2.A:** Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva da 500 mq a 1000 mq.
- Attività 68.4.B** strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio di superficie complessiva superiore a 1000 mq

Rev.	Motivazione	Data
00	Emissione	13/10/2021

Gestione della Sicurezza Antincendio – P.O. A.S.P. di Crotone

ASP Crotone  
Protocollo Generale  
N. 0043597 del 13/10/2021





S. SERVIZIO  
S. SANITARIO  
R. REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

A.S.P. DI CROTONE	Gestione della Sicurezza Antincendio (Situazione STEP VWF) Presidio Ospedaliero	Rev.	01
		Data	01/21
			2

d) **Attività 68.4.B** strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio di superficie complessiva superiore a 1000 mq

In considerazione che le ns attività stanno assicurando la continuità dell'esercizio e sono in corso opere per l'adeguamento delle proprie strutture per la sicurezza antincendio sulla base di progetti approvati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotona ed in particolare

- a) Ospedallera "San Giovanni di Dio" in via Bologna di Crotona ha ottenuto il Parere Favorevole di Prevenzione Incendi con Pratica n°2707 in data 01.07.2011 e protocollo n°0005716;
- b) Ambulatorio Medico in Corso Messina n. 26 di Crotona;
- c) L'Ambulatorio Medico in via Togliatti 29 di Cirò Marina ha ottenuto il Parere Favorevole di Prevenzione Incendi con Pratica n°4964 in data 09.11.2015 e protocollo 0008405;
- d) Ambulatorio Medico Distretto in via Campizzi di Mesoraca

inoltre quanto disposto dal D.M. 19.03.2015 la programmazione da presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nelle seguenti fasi scegliendo il sistema **ADEGUAMENTO per punti**:

- ❖ FASE 1 entro il primo anno dal 24 aprile 2015
- ❖ FASE 2 (conclusiva) entro il 24 aprile 2025

Rev.	Motivazione	Data
00	Emissione	13/10/2021

Gestione della Sicurezza Antincendio – P.O. A.S.P. di Crotona



A.S.P. DI CROTONE	Gestione della Sicurezza Antincendio (Situazione STEP VF) Presidio Ospedaliero	Rev.	01
		Data	01/12/21
		56	

si dovrà procedere con gli aggiornamenti di quanto sopra da inserire nel SGSA gestione del COGE e del RSPP se dovesse non corrispondere a quanto realizzato.

  
I.R.T.S.A.  
P.I. Nicola ANGOTTI

  
I.R.S.P.P.  
Antonio FRONTERA

Rev.	Motivazione	Data
00	Emissione	13/10/2021