



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

10 MAG. 2019

DETERMINA N° 0673 /Dipartimento Area Tecnico-Amministrativa/U.O.C.
Provveditorato, Economato, Gestione Logistica

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs 50/2016, attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la Fornitura di n.02 Armadi di Sicurezza per lo stoccaggio di liquidi infiammabili e N.01 Armadio di Sicurezza per lo stoccaggio di pezzi operatori per l'U.O.C. di Anatomia Patologica del P.O. di Crotona. Approvazione Operatori Economici da invitare e Documenti di gara. **COD.CIG. ZEC277215D**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

PREMESSO

CHE l'art. 36, comma 2 del D.lgs 50/2016 prescrive che le Stazioni Appaltanti prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione delle offerte degli operatori economici;

CHE il Direttore dell'U.O.C. di Anatomia Patologica ha richiesto l'acquisto per la fornitura n.02 Armadi di Sicurezza per lo stoccaggio di liquidi infiammabili e N.01 Armadio di Sicurezza per lo stoccaggio di pezzi operatori;

CHE detta richiesta è stata autorizzata dal Direttore Sanitario Aziendale;

RICHIAMATA la determinazione n. 443 del 20.03.2019 con la quale questa Azienda :

- ha avviato la procedura per fornitura di n.02 Armadi di Sicurezza per lo stoccaggio di liquidi infiammabili e N.01 Armadio di Sicurezza per lo stoccaggio di pezzi operatori per l'U.O.C. di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Crotona, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/ 2016, per un valore presunto dell'appalto di €. 16.000,00;
- ha stabilito di individuare gli operatori economici da invitare per l'affidamento in appalto della suddetta fornitura, tramite l'avvenuta manifestazione di interesse, effettuata a seguito di avviso, volto alla individuazione di Operatori Economici interessati, pubblicato sul sito istituzionale dell'ASP nell'apposita sezione, approvando nel contempo l'avviso, il modello manifestazione di interesse ed il Capitolato Tecnico;

CHE, per mero errore di trascrizione, sull'avviso della manifestazione di interesse erano stati riportati "...N.3 Armadi per lo stoccaggio di liquidi infiammabili...",

essendo invece quelli richiesti dal Direttore dell'U.O.C. di Anatomia Patologica ed autorizzati dal Direttore Sanitario Aziendale, solo due;

ATTESO CHE, a seguito della pubblicazione del citato avviso, sono pervenute n.4 manifestazioni di interesse, si procede ad identificare ciascun richiedente con una lettera dell'alfabeto, al fine di tenere segreto l'elenco dei partecipanti fino al termine previsto per la presentazione dell'offerta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs n. 50/2016 :

Lettera identificativa Concorrente	Prot/Data
A	18233 del 02/04/2019
B	17810 del 01/04/2019
C	17807 del 01/04/2019
D	20292 del 11/04/2019
E	20763 del 15/04/2019

PRESO ATTO

-Che il D.L. n. 52/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06.07.2012 concernente "disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

CHE l'art. 36, comma 6 del D.lgs n. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici prescrive che le Stazioni Appaltanti per lo svolgimento delle procedure al di sotto della soglia di rilievo comunitario possono procedere mediante il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni messo a disposizione dalla CONSIP S.p.A.;

CHE l'art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207, introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e prevede, a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione, un bando ed una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità nonché di capacità economico-finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

CHE, pertanto, le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti, sul M.E.P.A. Consip della P.A., di beni e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:

- richiesta di offerta (RDO);
- Ordine diretto di acquisto (ODA);

CHE il ricorso al Mercato Elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e consente alla P.A. di snellire le procedure di acquisizione e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;

VERIFICATO che la CONSIP S.p.A. non ha attivato, al momento, Convenzioni per l'attrezzatura oggetto di codesta fornitura, alle quali eventualmente aderire;

RITENUTO

CHE sussistano le condizioni tali da fare ricorso ad una Procedura telematica interamente gestita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta

(RDO) per una spesa complessiva presumibile di €. 16.000,00, da aggiudicarsi con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016;

- di individuare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Sig. Giuseppe Basile quale Responsabile del Procedimento;

- di dover approvare, con il presente atto la lettera d'invito predisposta dall'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica e il Capitolato tecnico;


Viste le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- 1 AUTORIZZARE l'U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica a procedere per la acquisto la Fornitura di n.02 Armadi di Sicurezza per lo stoccaggio di liquidi infiammabili e N.01 Armadio di Sicurezza per lo stoccaggio di pezzi operatori per l'U.O.C. di Anatomia Patologica del P.O. di Crotone, per via telematica tramite il Sistema gestito dal M.E.P.A, mediante la procedura della Richiesta di offerta (RDO), per una spesa complessiva presumibile di € 16.000,00 , oltre iva da aggiudicarsi con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 2 APPROVARE la Lettera di invito ed il Capitolato Tecnico, che acclusi alla presente ne costituiscono parte integrante;
- 3 DARE ATTO che la spesa presumibile di Euro 16.000,00 oltre IVA sarà impegnata al momento dell'aggiudicazione;
- 4 NOMINARE Responsabile del procedimento il Sig. Giuseppe Basile ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016;

Il Responsabile del procedimento
Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore dell'U.O.C. Provv. Ec. e Gest. Log.
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore Dipartimento Serv. Tecnico-Amministrativi
Dott. Giuseppe Fico



=====

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina/Delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 10 MAG. 2019 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 1289 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore U.O.C.
Affari legali e Generali
Dott.ssa Anna Giordano

=====



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

CAPITOLATO TECNICO

Acquisto per la Fornitura di n. 2 Armadi di Sicurezza per lo Stoccaggio di Liquidi Infiammabili e n.1 Armadio per lo Stoccaggio di Pezzi Operatori per l'U.O.C. di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Crotone.

COD.CIG: ZEC277215D

Importo a base d'asta: Euro 16.000,00

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA:

ARMADI PER LIQUIDI INFIAMMABILI:

- Dimensioni approssimative:
 - a) N.02 Armadi con dimensioni 120x56x190 (LxPxH);
 - b) N.01 Armadio con Cassetto Verticale 49x90x190 (LxPxH);
- Struttura esterna monolitica, composta da doppia parete in acciaio decapato, con verniciatura a polveri epossidiche antiacido, scocca interna resistente ai prodotti corrosivi;
- N.02 Unità con misure
- Spessore medio della verniciatura di 150 µm (micron), come da procedura 'UNI EN ISO 9001;
- Interno con n.02 scomparti separati ermeticamente, una per le sostanze acide ed una per le sostanze basiche;
- Provvisi di sistema ad alta efficienza di filtrazione che consenta la gestione dei differenti TLV;
- Resistenza al fuoco in conformità alla EN 14470-1 con resistenza al fuoco di almeno 90 minuti;
- Esposizione alla fiamma secondo la curva di temperatura standard della EN 1363-1 (5.1.1);
- Ante a chiusura automatica, tramite valvole meccaniche di sicurezza, con dispositivo termico (non elettrico) nel caso la temperatura ambiente superi i 50°C con apertura a 180° per facilitare lo spostamento dei ripiani,; la chiusura delle stesse deve avvenire, in qualsiasi posizione esse si trovino, in un tempo massima di 20 sec.;
- I dispositivi di chiusura devono sbloccare le porte ad una temperatura di 50° C (-10);
- Sistema di chiusura di sicurezza che mantiene chiuse le ante in caso di incendio;
- Cerniere a Cardine antiscintilla;

- Sistema filtrante con filtri a carbone attivi;
- Cartelli di segnalazione pericolo (DIN 4844 e ISO 3864);
- Morsetto di messa a terra;
- Convogliatore di fumi verso l'alto; con giunto di raccordo per l'allacciamento al sistema di ventilazione;

ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PEZZI OPERATORI:

- Dimensioni approssimative: N.01 Armadio 120x56x190 (LxPxH);
- Armadio aspirato con filtro formalina specifico e con grado di saturazione effettivo, rilevabile, dotato di filtri speciali per il riciclo interno;
- Struttura, ante e ripiani in lamiera di acciaio elettrozincato verniciato con polvere ipossidica antiacido (RAL 7035);
- Ante a battente in vetro stratificato antinfortunistico 6/7 mm, dotate di chiusura su tre punti, serratura e apertura a 180° per facilitare lo spostamento dei ripiani;
- Marchiato CE in relazione alle Direttive 2004/108 EEC, 2006/42 EEC, 2006/95 EEC e conformità alla norma CEI EN 61010-1/classificazione CEI 66.5;
- Dotato di interruttore principale d'emergenza, di interruttori Start/Stop per il funzionamento dell'aspirazione e di regolazione della velocità di aspirazione;
- Predisposto per il collegamento ad un impianto di espulsione attraverso apposito collare per la canalizzazione dell'aria filtrata da espellere all'esterno dell'edificio, da collegare ad apposita condotta;
- Aspirazione dei fumi lungo tutte le pareti laterali dell'armadio per la garanzia di un'efficiente aspirazione in tutte le zone, automaticamente attivabile al momento della apertura delle porte;
- Ripiani interni in acciaio rimovibili, sagomati a vassoio per contenere eventuali perdite di liquidi, verniciati a polvere epossipoliestere, dotati di bordo di contenimento antiversamento, cori sistema a cremagliera per il sostegno, a posizionamento regolabile e vasca di contenimento liquidi sul fondo, in acciaio INOX;
- Interruttore lampada U.V. germicida;
- Allarme visivo, a mezzo spia bicolore rosso/verde, di intasamento meccanico del sistema Prefiltri/Filtri e conseguente rischio di flusso d'aria insufficiente;
- Allarme visivo a led luminoso ed allarme acustico in caso di saturazione filtri;
- Avvisatore acustico di anta aperta, tasto tacitazione allarmi acusticie tasto di modifica dei parametri di funzionamento;
- Programmazione di accensione e spegnimento dell'armadio e programmazione cambio filtro;
- Segnaletica di pericolo in conformità con le vigenti norme di sicurezza;
- Pannello di controllo con monitor touchscreen per il controllo e la visualizzazione delle principali funzioni.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
