

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Procedura Negoziata per i lavori di adeguamento normativo con messa in sicurezza impianto elettrico e sistema di chiamata emergenza camere degenze AFO MEDICA 6° Piano.

Questa Azienda Sanitaria Provinciale indice gara a procedura negoziata per i lavori di adeguamento normativo con messa in sicurezza impianto elettrico e sistema di chiamata emergenza camere degenze AFO MEDICA 6 Piano.

Con la presente, si chiede migliore offerta su base d'asta di €. 19.949,50 per i lavori di adeguamento normativo con messa in sicurezza impianto elettrico e sistema di chiamata emergenza camere degenze AFO MEDICA 6 Piano.

Le lavorazioni da eseguirsi, per come rappresentati negli elaborati redatti dal Responsabile dell'U.O. Gestione Patrimonio Studi e Progetti sono:

A1) Punto luce interrotto con sensore di presenza volumetrico, sistema incassato completo di accessori di rifinitura, tasti falso polo, cassette, supporto, placca metallica antirimozione. Il tutto completo di tubazione e condutture elettriche, rimodulate e/o sostituite fino alla cassetta di derivazione esistente.

Punto luce interrotto con sensore di presenza volumetrico WC

Costo a corpo cad. €. 33,50	N° 17	€. 569,50
-----------------------------	-------	-----------

A2) Punto luce interrotto per sezionamento lampade specchio questa esclusa in ambiente antibagni/Bagni camera degenza, sistema incassato completo di accessori di rifinitura, tasti falso polo, cassette, supporto, placca metallica antirimozione. Il tutto completo di tubazione e condutture elettriche, rimodulate e/o sostituite fino alla cassetta di derivazione esistente.

Punto luce interrotto

Costo a corpo cad. €. 16,50	N° 11	€. 181,50
-----------------------------	-------	-----------

A3) Corpo lampada per specchio, max 18 w. tipo fluorescente in esecuzione stagna completo di accessori di fissaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Corpo lampade per specchio

Costo a corpo cad. €. 30,00	N° 11	€. 330,00
-----------------------------	-------	-----------

A4) Lampada emergenza 6/8 W sistema ad incasso con autonomia di 2 h. da posizionare interno ambiente anti bagno/Bagni Corridoio e camere e bagni degenze completi di impianto elettrico.

Lampada emergenza 6/8 W

Costo a corpo cad. €. 35,00	N° 40	€. 1.400,00
-----------------------------	-------	-------------

A5) Punto Presa Dati RG 45 Cat. 6, sistema incassato completo di accessori di rifinitura, tasti falso polo cassette, supporto, placca metallica antirimozione. Il tutto completo di tubazione incassata e/o a vista, condutture specifiche all'impiantistica, rimodulate e/o sostituite fino a punto di permutazione di reparto.

Punto Presa Dati Medicherie

Costo a corpo cad. €. 110,00	N° 6	€. 660,00
------------------------------	------	-----------

A6) Punto Prese telefoniche RG 11 sistema incassato completo di accessori di rifinitura, tasti falso polo cassette, supporto, placca metallica antirimozione. Il tutto completo di tubazione incassata e/o a vista, condutture specifiche all'impiantistica, rimodulate e/o sostituite fino a punto di permutazione di reparto.

Punto Presa Dati Medicherie

Costo a corpo cad. €. 105,00	N° 6	€. 630,00
------------------------------	------	-----------

nodo di concentrazione chiamate

A8) Rimozione e reinstallazione di corpi lampade esistenti in ambienti bagni e stanze degenze, compreso, sistemi di fissaggio, nuove condutture, tubazioni, eventuali cassette di derivazioni eliminazione delle canaline posate esternamente con tubazioni flessibili incassate a parete o soffitto e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

A9) Realizzazione di impiantistica incassata, per terminale di gestione chiamate, questo escluso dalla fornitura, per: emergenza degenza, da ubicare su parete interno stanza. Il tutto completo di tubazione, cassetta 4 mod. incassata, condutture specifiche all'impiantistica da servire sino a cassetta di derivazione posta in area corridoio sulla quale si concentrerà il collegamento in parallelo sulle due linee dedicate, alimentazione e segnalazione sistema, tirante bagno, specola su porta.

A10) Realizzazione di impiantistica incassata, per terminale di gestione chiamate, questo escluso dalla fornitura, per: emergenza bagni in corridoio, da ubicare su parete esterna bagni. Il tutto completo di tubazione, cassetta 4 mod. incassata, condutture specifiche all'impiantistica da servire sino a cassetta di derivazione posta in area corridoio sulla quale si concentrerà il collegamento in parallelo sulle due linee dedicate, alimentazione e segnalazione sistema.

A11) Impiantistica per lampada di segnalazione allarme, specola sporgente, sopra porte bagni, interni (uomini, donne) ed esterno in corridoio, porte esterne camere degenze, sistema incassato completo di accessori di rifinitura , cassette, supporto, placca di in materiale plastico. Il tutto completo di tubazione e condutture elettriche dedicate sino a terminale di gestione questo escluso, posto esternamente in corridoio sia bagni che camere degenze, escluso la fornitura delle specole che sarà a carico della committenza.

A12) Tirante Bagno, sistema incassato completo di accessori di rifinitura, tasti falso polo, cassette, supporto, placca di in materiale plastico. Il tutto completo di tubazione e condutture elettriche dedicate sino a terminale di gestione questo escluso, posto esternamente in corridoio accesso bagni.

A13) Installazione senza fornitura, che sarà a cura della committenza, di pulsantiera per chiamata emergenza da sistemare su testata letto di nuova installazione o esistente, sono compresi opere di smontaggio del frontale della singola testata letto, forature per alloggio del supporto per il modulo pulsantiera o nell'eventualità, in mancanza di spazio, sarà installata una cassetta modulare da esterno sulla quale andrà alloggiato il modulo della pulsantiera. Sono compresi oneri per fornitura e posa in opere di condutture specifiche all'impiantistica da far transitare nella tubazione esistente, sono compresi eventuali opere murarie per posizionamento di nuove tubazioni dedicate al sistema in caso di necessità sino al terminale di gestione chiamata ubicato nella stessa camera di degenza.

A14) Programmazione sistema di chiamata stanze degenze e segnalazione emergenza bagni, secondo specifiche esigenze ed indicazioni fornite dal personale Medico responsabile di Reparto. Sono esclusi i materiali che saranno forniti dalla Committenza ASP quali: Terminali di camera, terminali di presidio infermieristico, specule su porte a segnalazione multipla, tiranti su testate letto, alimentatori e quanto altro occorre per dare l'opera completa. Sono inclusi, programmazione, collegamenti mancanti al sistema da completare già in corso di installazione, stesura di pianta

planimetrica dei collegamenti effettuati, con specifica indicazione e classificazione delle aree di appartenenza al reparto specialistico, con indicazioni delle camera di degenza, il tutto con indicazioni chiara, numerica progressiva. Inclusa stampa per bacheca da sistemare nella stanza dove ubicato il terminale di chiamata. Supporto informativo in versione DWG per eventuali future modifiche da apportare all'impianto realizzato per rimodulazione degli ambienti.

Costo a corpo cad. €. 3.200,00

N° 1

€. 3.200,00

Totale €. 19.949,50

Le ditte interessate dovranno presentare la propria offerta per come segue:

l'offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12,00 del giorno 09.04.2014** all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP, Via Mario Nicoletta – CENTRO DIREZIONALE “IL GRANAIO” – Scala B – Piano 3° int. B1 – 88900 CROTONE.

Il plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante, oltre all'indirizzo del mittente e del destinatario, dovrà recare, ben visibile, la seguente dicitura:

“UFFICIO ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO – OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CON MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO E SISTEMA DI CHIAMATA EMERGENZA CAMERE DEGENZE AFO MEDICA 6° PIANO.

All'interno del plico dovranno essere inserite n. 2 buste, opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con scritto “**Contiene Documentazione Amministrativa**” e “**Offerta Economica**”.

Il plico “documentazione amministrativa” dovrà contenere dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante attestante:

- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività in oggetto con data non anteriore a 6 mesi;
- l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/06;
- la regolarità degli adempimenti INPS-INAIL (DURC);
- copia della presente lettera di invito sottoscritta dal legale rappresentante o titolare della ditta.

La mancanza di uno dei documenti richiesti comporterà l'inappellabile esclusione dalla gara.

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo complessivo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.

La gara sarà, comunque, ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta. In ogni caso la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs N. 163/06, si riserva di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il pagamento avverrà, previo riscontro dell'Ufficio competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle fatture all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP.

Per informazioni rivolgersi al Collaboratore Tecnico Raffaele Cimicata 3356923924

Distinti saluti

Firma e Timbro
per accettazione

Il Responsabile
Arch. Francesco Bennardo